

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 01.10.2022 до 01.10.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	01.10.2022 02:28:00	01.10.2022 08:58:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	ТР.1-ТС САМОКОВ-110/35kV	01.10.2022 21:15:00	01.10.2022 21:25:00	Испад	
3	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	01.10.2022 23:26:00		Корективна мерка	Поради висок напон во ТС БТ-2