

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 04.10.2022 до 04.10.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	04.10.2022 00:52:00	04.10.2022 07:15:00	Корективна мерка	Исклучен поради висок напон
2	422-ТС ДУБРОВО-ТС СОЛУН-400kV	04.10.2022 07:12:00	04.10.2022 15:38:00	Работен налог	
3	ТР.2-ТС ДУБРОВО-400/110kV	04.10.2022 08:19:00	04.10.2022 19:17:00	Работен налог	