

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 05.08.2022 до 05.08.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	108/1В-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-СКОПЈЕ 3-110kV	05.8.2022 04:06:00	05.8.2022 04:10:00	Испад	Испадна само во ТС Јегуновце.
2	101/2-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ПЕТРОВЕЦ-110kV	05.8.2022 08:24:00	05.8.2022 13:51:00	Работен налог	
3	136Б-ТС БИТОЛА 2-ТС БИТОЛА 1-110kV	05.8.2022 09:27:00	05.8.2022 13:05:00	Работен налог	
4	116/1-ТС ШТИП 1-ТС НЕОКАЗИ-110kV	05.8.2022 10:00:00	05.8.2022 14:35:00	Работен налог	
5	1Т-ТЕ БИТОЛА 1-110/15.7kV	05.8.2022 12:17:00		Испад	Испад на ТЕ Битола 1