

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 05.09.2022 до 05.09.2022**

<b>Р.Број</b>	<b>Елемент од ЕЕС</b>	<b>Исклучување</b>	<b>Вклучување</b>	<b>Тип на настан</b>	<b>Опис</b>
1	446-ТС БИТОЛА 2-ТС ДУБРОВО-400kV	05.9.2022 00:12:00	05.9.2022 00:12:00	Испад	Успешно АПВ од двете страни
2	ТР.2-ТС КУМАНОВО 2-110/20/10kV	05.9.2022 08:21:00		Работен налог	