

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 06.06.2022 до 06.06.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	138А/1-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ИСТОК-110kV	06.6.2022 08:45:00	06.6.2022 09:52:00	Работен налог	
2	ТР-ТС ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	06.6.2022 13:35:00		Корективна мерка	Планско исклучување
3	159А-ТС КУМАНОВО 2-ТС КУМАНОВО 1-110kV	06.6.2022 14:08:00	06.6.2022 16:04:00	Работен налог	Исклучен и раставен само во ТС Куманово 2.
4	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	06.6.2022 15:49:00	06.6.2022 15:54:00	Испад	ДВ испадна само во ТС Битола 1, во ТС Прилеп 1 успешно АПВ