

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 06.11.2022 до 06.11.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ГТ-ТЕТО	06.11.2022 00:00:00	06.11.2022 03:51:00	Корективна мерка	Исклучен и вклучен на мрежа согласно возен ред.
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	06.11.2022 02:00:00	06.11.2022 06:52:00	Корективна мерка	Исклучен само на прекинувачи од двете страни, заради високи напони.