

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 07.09.2022 до 07.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	07.9.2022 05:58:00	07.9.2022 06:00:00	Испад	Испадна само во Битола 1, Прилеп 1, 2 минути без напојување
2	ТР.2-ТС ГОСТИВАР-110/20/10kV	07.9.2022 09:55:00	07.9.2022 14:38:00	Работен налог	
3	171-ТС КОЧАНИ-ТС М.КАМЕНИЦА- 110kV	07.9.2022 11:03:00	07.9.2022 14:37:00	Работен налог	