

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 07.11.2022 до 07.11.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ГТ-ТЕТО	07.11.2022 00:00:00	07.11.2022 04:00:00	Корективна мерка	Согласно возен ред
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	07.11.2022 01:03:00	07.11.2022 07:00:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони.
3	ТР.1-ТС БИТОЛА 1-110/35kV	07.11.2022 09:38:00	07.11.2022 12:19:00	Работен налог	По барање на ЕВН. Претходно со Р.Н. бр.529 е вклучено ТР 2.
4	143/1-ХЕ КОЗЈАК-ТС САМОКОВ-110kV	07.11.2022 10:16:00	07.11.2022 12:23:00	Работен налог	110 кВ ДВ исклучен и раставен од двете страни.
5	ТР.2-ТС БИТОЛА 1-110/35kV	07.11.2022 12:20:00	07.11.2022 09:32:00	Корективна мерка	По барање на ЕВН. Претходно со Р.Н. бр.529 е вклучено ТР 2.
6	143/2-ХЕ КОЗЈАК-ХЕ СВ.ПЕТКА -110 kV	07.11.2022 12:32:00	07.11.2022 14:42:00	Работен налог	
7	ГТ-ТЕТО	08.11.2022 00:00:00		Корективна мерка	Согласно возен ред