

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 08.11.2022 до 08.11.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ГТ-ТЕТО	08.11.2022 00:00:00	08.11.2022 03:50:00	Корективна мерка	Согласно возен ред
2	ТР-ТС ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	08.11.2022 01:27:00		Корективна мерка	Согласно возен ред
3	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	08.11.2022 02:06:00	08.11.2022 07:05:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони
4	105/1-ТС ВЕЛЕС-ТС О.ПОЛЕ-110kV	08.11.2022 08:35:00	08.11.2022 15:52:00	Работен налог	
5	165-ХЕ ТИКВЕШ-ТС ФЕНИ-110kV	08.11.2022 09:54:00	08.11.2022 12:58:00	Работен налог	
6	ТР.2-ТС КОЧАНИ-110/35/10kV	08.11.2022 10:10:00	08.11.2022 13:59:00	Работен налог	
7	ТР.1-ТС ТЕТОВО 1-110/35/10kV	08.11.2022 10:15:00	08.11.2022 13:55:00	Работен налог	
8	ГТ-ТЕТО	09.11.2022 00:00:00	09.11.2022 04:18:00	Корективна мерка	