

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 10.11.2022 до 10.11.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	143/1-ТС САМОКОВ-ХЕ КОЗЈАК -110kV	10.11.2022 08:23:00	10.11.2022 13:48:00	Корективна мерка	согласно РН 491/2022 и РД 537/2022
2	143/2-ХЕ СВ.ПЕТКА-ХЕ КОЗЈАК-110kV	10.11.2022 08:28:00	10.11.2022 13:50:00	Корективна мерка	согласно РН 491/2022 и РД 537/2022
3	119/1-ТС КУМАНОВО 1-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	10.11.2022 09:25:00	10.11.2022 13:14:00	Работен налог	
4	ТР.2-ТС БИТОЛА 2-400/110kV	10.11.2022 13:41:00	10.11.2022 13:42:00	Испад	Испадна само на 110кВ-страна