

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 13.09.2022 до 13.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС КУМАНОВО 2-110/20/10kV	13.9.2022 04:10:00	13.9.2022 06:07:00	Работен налог	Исклучен согласно Р.Н. во координација со ЕВН. Претходно исклучен и ТР 2, така што ТС Куманово 2 е без напон.
2	159А-ТС КУМАНОВО 2-ТС КУМАНОВО 1-110kV	13.9.2022 04:11:00	13.9.2022 06:05:00	Работен налог	Исклучен и раставен само во ТС Куманово 2. Согласно Р.Н. ТС Куманово 2 е без напон.
3	177-ТС КУМАНОВО 2-ТС РАФИНЕРИЈА-110kV	13.9.2022 04:12:00		Работен налог	Исклучен и раставен само во ТС Куманово 2. Согласно Р.Н. ТС Куманово 2 е без напон.
4	420/1-ТС СКОПЈЕ 5-ТС УРОШЕВАЦ-400kV	13.9.2022 08:17:00	13.9.2022 17:20:00	Работен налог	
5	177-ТС КУМАНОВО 2-ТС РАФИНЕРИЈА-110kV	13.9.2022 08:20:00		Работен налог	