

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 16.06.2022 до 16.06.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ПЕТРОВЕЦ 2-110/35kV	16.6.2022 05:10:00	16.6.2022 05:54:00	Работен налог	Исклучен согласно Р.Н. во координација со ЕВН. Претходно исклучен и ТР 2, така што ТС Петровец е без напон.
2	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	16.6.2022 06:30:00	16.6.2022 06:30:00	Испад	Успешно АПВ на прекинувач само во ТС Прилеп 1.
3	ТР.2-ТС СТРУМИЦА 1-110/10kV	16.6.2022 08:35:00	16.6.2022 12:59:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС БИТОЛА 3-110/10kV	16.6.2022 08:47:00	16.6.2022 13:55:00	Работен налог	
5	199-ТС ВАЛАНДОВО-ВЕЦ БОГДАНЦИ-110kV	16.6.2022 11:12:00	16.6.2022 14:18:00	Работен налог	