

Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 16.09.2022 до 17.09.2022

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ВЕЈЕС 2-110/35kV		16.9.2022 02:53:00	Корективна мерка	
2	ТР.3-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	16.9.2022 02:40:00		Испад	Диференцијална заштита