

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 17.06.2022 до 17.06.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.2-ТС КУМАНОВО 2-110/20/10kV	17.6.2022 07:16:00	17.6.2022 11:30:00	Работен налог	
2	145/1-ТС БУНАРЦИК-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	17.6.2022 08:13:00	17.6.2022 12:20:00	Работен налог	
3	ТР.2-ТС КУМАНОВО 1-110/20/10kV	17.6.2022 09:02:00	17.6.2022 13:09:00	Работен налог	
4	ТР.2-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	17.6.2022 09:28:00	17.6.2022 13:54:00	Работен налог	По барање и координација со ЕВН, претходно е вклучен ЕТР 1.
5	117/1-ТС ДУБРОВО-ТС КАВАДАРЦИ-110kV	17.6.2022 12:05:00	17.6.2022 12:34:00	Работен налог	
6	ТР.1-ТС СКОПЈЕ 1_5-110/400kV	17.6.2022 13:56:00	17.6.2022 09:24:00	Корективна мерка	Вклучен согласно Р.Н. во координација со ЕВН.
7	198-ТС СКОПЈЕ 1-ХЕ ВРУТОК-110kV	17.6.2022 17:44:00		Испад	ДВ испадна од двете страни, пробано да се вклучи во 17,50 но не прима.
8	135-ТС ДУБРОВО-ТПП НЕГОТИНО-110kV	17.6.2022 23:55:00		Корективна мерка	Планско исклучување на ТЕ Неготино