

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 19.09.2022 до 19.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	19.9.2022 02:49:00	19.9.2022 07:37:00	Испад	Наднапонска заштита
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	19.9.2022 02:57:00	19.9.2022 07:26:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
3	1Т-ТЕ БИТОЛА 1-110/15.7kV	19.9.2022 07:53:00		Корективна мерка	Планско исклучување на ТЕ Битола 1
4	423-ТС Штип 1-ТС Врање 4-400kV	19.9.2022 08:16:00	19.9.2022 16:53:00	Работен налог	
5	ТР.1-ТС КИЧЕВО-110/35/10kV	19.9.2022 10:18:00	19.9.2022 11:51:00	Работен налог	