

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 20.07.2022 до 20.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС СОПОТНИЦА-110/35/10kV	20.7.2022 03:30:00	20.7.2022 03:34:00	Испад	
2	107/2-ТС БИТОЛА 1-ТС СОПОТНИЦА-110kV	20.7.2022 07:54:00	20.7.2022 12:47:00	Работен налог	
3	182Б-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ЈУГ НОВА-110kV	20.7.2022 08:59:00	20.7.2022 10:07:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС ШТИП 1-110/35kV	20.7.2022 09:55:00	20.7.2022 12:42:00	Работен налог	
5	159А-ТС КУМАНОВО 1-ТС КУМАНОВО 2-110kV	20.7.2022 11:06:00	20.7.2022 11:06:00	Испад	Успешно АПВ во ТС Куманово 2
6	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	20.7.2022 14:32:00	20.7.2022 21:57:00	Испад	Висок притисок на масло на висока, Бухолц на ниска страна. По отстранување на дефект согласно Р.Д. 14/2022 ТР 400/110 кВ е вклучен.
7	ГТ-ТЕТО	20.7.2022 23:00:00	20.7.2022 17:00:00	Корективна мерка	Планска синхронизација