

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 20.09.2022 до 21.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС КУМАНОВО 2-110/20/10kV	20.9.2022 04:12:00	20.9.2022 04:58:00	Работен налог	
2	159А-ТС КУМАНОВО 2-ТС КУМАНОВО 1-110kV	20.9.2022 04:13:00	20.9.2022 04:57:00	Работен налог	
3	423-ТС Штип 1-ТС Врање 4-400kV	20.9.2022 08:07:00	20.9.2022 16:21:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС СОПОТНИЦА-110/35/10kV	20.9.2022 09:15:00	20.9.2022 16:00:00	Работен налог	Исклучен согласно Р.Н. во координација со ЕВН. Претходно исклучен на ниската страна и префрлено оптоварувањето.
5	107/1-ТС СОПОТНИЦА-ТС КИЧЕВО- 110kV	20.9.2022 09:22:00	20.9.2022 15:55:00	Работен налог	
6	107/2-ТС СОПОТНИЦА-ТС БИТОЛА 1- 110kV	20.9.2022 09:27:00	20.9.2022 15:50:00	Работен налог	
7	121/3-ТС БИТОЛА 1-ТС БИТОЛА 4-110kV	20.9.2022 10:02:00	20.9.2022 15:39:00	Работен налог	
8	449-ТС ШТИП 1-ТС ЦРВЕНА МОГИЛА- 400kV	20.9.2022 16:30:00	20.9.2022 17:17:00	Корективна мерка	Исклучен и заземјен од двете страни по барање на НДЦ Софија Р. Бугарија.
9	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	21.9.2022 02:08:00	21.9.2022 07:10:00	Корективна мерка	Поради висок напон во ТС БГ-2