

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 22.07.2022 до 22.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТС КАВАДАРЦИ 1		22.7.2022 20:14:00	Корективна мерка	ТР1 вклучено согласно дозвола по дефект 15/2022
2	ТР.2-ТС ТЕТОВО 2-110/20/10kV	22.7.2022 20:21:00		Корективна мерка	ТР2 исклучено поради течење на масло согласно дозвола по дефект 15/2022