

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 22.09.2022 до 22.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.2-ХЕЦ ВРУТОК-110-35-kV		22.9.2022 10:20:00	Корективна мерка	По барање на ЕВН
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	22.9.2022 02:56:00	22.9.2022 07:24:00	Корективна мерка	Превентивно исклучување поради високи напони
3	423-ТС Штип 1-ТС Врање 4-400kV	22.9.2022 08:04:00	22.9.2022 16:20:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС СУШИЦА-110-10-kV	22.9.2022 08:40:00	22.9.2022 10:24:00	Корективна мерка	по работен налог
5	121/3-ТС БИТОЛА 1-ТС БИТОЛА 4-110kV	22.9.2022 09:02:00	22.9.2022 14:34:00	Работен налог	
6	ТР.1-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	22.9.2022 10:23:00		Корективна мерка	По барање на ЕВН.