

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 23.07.2022 до 24.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР-ТС ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	23.7.2022 00:22:00		Корективна мерка	Планско исклучување по возен ред
2	ГТ-ТЕТО	23.7.2022 00:28:00		Корективна мерка	Планско исклучување по возен ред
3	110/3-ТС СКОПЈЕ4-ТЕ ТЕТО-110kV	23.7.2022 06:25:00	23.7.2022 07:24:00	Интервенција	
4	420/1-ТС СКОПЈЕ 5-ТС УРОШЕВАЦ-400kV	23.7.2022 15:41:00	23.7.2022 16:07:00	Испад	Испад на прекинувач од двете страни, реагираше дистантна заштита. Дефектот према Косово.
5	149Б-ТС БИТОЛА 2-Т.БРОД ГНЕОТИНО-110kV	24.7.2022 00:55:00	24.7.2022 00:56:00	Испад	