

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 24.07.2022 до 24.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	149Б-ТС БИТОЛА 2-Т.БРОД ГНЕОТИНО-110kV	24.7.2022 00:55:00	24.7.2022 00:56:00	Испад	
2	422-ТС ДУБРОВО-ТС СОЛУН-400kV	24.7.2022 13:21:00		Испад	
3	ТР.2-ТС СКОПЈЕ 1,5-400/110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:02:00	Испад	
4	198-ТС СКОПЈЕ 1-ХЕ ВРУТОК-110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:22:00	Испад	Испадна само во ХЕ Вруток
5	ТР.3-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:04:00	Испад	
6	ТР.1-ТС СКОПЈЕ 1,5-400/110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:01:00	Испад	
7	ТР.2-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:04:00	Испад	
8	104-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:09:00	Испад	Испадна само во ТС Јегуновце
9	101/1-ТС СКОПЈЕ 1-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:07:00	Испад	Испадна само во ТС Скопје 1
10	110/2-ТС СКОПЈЕ1-ТЕ ТЕТО-110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:08:00	Испад	Испадна само во ТЕ ТО
11	119/1-ТС КУМАНОВО 1-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	24.7.2022 18:58:00	24.7.2022 19:10:00	Испад	Испадна само во ТС Куманово 1
12	108/3-ТС Ѓорче Петров-ТС Скопје 1-110kV	24.7.2022 19:06:00	24.7.2022 20:01:00	Испад	Испадна само во ТС Ѓорче Петров, не можеме далечински да го вклучиме во ТС Ѓорче Петров
13	138А/1-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ИСТОК-110kV	24.7.2022 19:47:00	24.7.2022 19:57:00	Испад	
14	108/1В-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-СКОПЈЕ 3-110kV	24.7.2022 19:47:00	24.7.2022 20:02:00	Испад	
15	198-ТС СКОПЈЕ 1-ХЕ ВРУТОК-110kV	24.7.2022 19:47:00		Испад	Пробано да се вклучи, не може
16	108/1А-ТС ГОСТИВАР-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-110kV	24.7.2022 19:47:00	24.7.2022 20:00:00	Испад	
17	449-ТС ШТИП 1-ТС ЦРВЕНА МОГИЛА-400kV	24.7.2022 22:30:00	24.7.2022 22:30:00	Испад	Успешно АПВ само во ТС Штип 1
18	ГТ-ТЕТО	25.7.2022 00:00:00		Корективна мерка	Планско исклучување .