

Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 25.09.2022 до 25.09.2022

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	160-ТС ВАЛАНДОВО-ТС ГЕВГЕЛИЈА-110kV	25.9.2022 04:02:00	25.9.2022 13:15:00	Работен налог	
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	25.9.2022 04:18:00	25.9.2022 08:45:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони