

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 26.07.2022 до 26.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.2-ТС КИЧЕВО-110/35/10kV	26.7.2022 04:03:00	26.7.2022 04:32:00	Испад	
2	ТР.1-ТС СОПОТНИЦА-110/35/10kV	26.7.2022 04:03:00	26.7.2022 05:23:00	Испад	
3	105/1-ТС ВЕЛЕС-ТС О.ПОЛЕ-110kV	26.7.2022 06:01:00	26.7.2022 12:35:00	Работен налог	
4	119/3-ТС ПРОБИШТИП-ТС КРАТОВО-110kV	26.7.2022 10:05:00	26.7.2022 15:15:00	Работен налог	
5	141-ТС СУШИЦА-ТС ПЕТРИЧ-110kV	26.7.2022 14:50:00	26.7.2022 08:13:00	Корективна мерка	По барање на диспечерите од Софија само во ТС Петрич
6	149Б-ТС БИТОЛА 2-Т.БРОД ГНЕОТИНО-110kV	26.7.2022 22:13:00	26.7.2022 22:16:00	Испад	Дистантна за штита