

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 27.07.2022 до 27.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ГТ-ТЕТО	27.7.2022 01:35:00	27.7.2022 04:58:00	Корективна мерка	Планска синхронизација на ТЕ -ТО
2	149Б-ТС БИТОЛА 2-Т.БРОД ГНЕОТИНО-110kV	27.7.2022 04:53:00	27.7.2022 04:57:00	Испад	
3	108/1В-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-СКОПЈЕ 3-110kV	27.7.2022 09:11:00	27.7.2022 14:42:00	Работен налог	Исклучен и раставен од двете страни.
4	116/2-ТС ПРОБИШТИП-ТС НЕОКАЗИ-110kV	27.7.2022 10:03:00	27.7.2022 15:02:00	Работен налог	Исклучен и раставен само во ТС Пробиштип.
5	104-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	27.7.2022 21:22:00	27.7.2022 21:23:00	Испад	Невреме