

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 28.07.2022 до 28.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	171-ТС КОЧАНИ-ТС М.КАМЕНИЦА-110kV	28.7.2022 01:36:00	28.7.2022 01:40:00	Испад	
2	101/2-ТС ПЕТРОВЕЦ-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	28.7.2022 09:09:00	28.7.2022 12:44:00	Работен налог	
3	139-ТС ДУБРОВО-ТС НЕГОТИНО-110kV	28.7.2022 10:20:00	28.7.2022 15:25:00	Работен налог	
4	188-ТС ГОСТИВАР-ТЕ ОСЛОМЕЈ-110kV	28.7.2022 16:38:00	28.7.2022 16:40:00	Испад	
5	121/1-ТС ОХРИД 2-ТС РЕСЕН-110kV	28.7.2022 16:55:00	28.7.2022 16:59:00	Испад	
6	121/1-ТС ОХРИД 2-ТС РЕСЕН-110kV	28.7.2022 18:15:00	28.7.2022 18:15:00	Испад	Успешно АПВ во ТС Ресен
7	ТР.2-ТС РЕСЕН-110/20/10kV	28.7.2022 18:17:00	28.7.2022 18:34:00	Испад	
8	121/1-ТС ОХРИД 2-ТС РЕСЕН-110kV	28.7.2022 18:17:00	28.7.2022 18:18:00	Испад	
9	121/2-ТС БИТОЛА 4-ТС РЕСЕН-110kV	28.7.2022 18:17:00	28.7.2022 18:23:00	Испад	
10	ТР.1-ТС РЕСЕН-110/20/10kV	28.7.2022 18:17:00	28.7.2022 19:20:00	Испад	Ставено на локал, не може далечински да се командува
11	ТР.1-ТС МАК.КАМЕНИЦА-110/35/10kV	28.7.2022 20:30:00		Испад	ТР е пробано да се вклучи, не прима. Искомуницирано со ЕВН.