

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 29.07.2022 до 29.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ГТ-ТЕТО	29.7.2022 00:33:00		Корективна мерка	Планско исклучување
2	149Б-ТС БИТОЛА 2-Т.БРОД ГНЕОТИНО-110kV	29.7.2022 03:59:00	29.7.2022 04:00:00	Испад	
3	101/3 -ТС ПЕТРОВЕЦ-ТС ВЕЛЕС-110kV	29.7.2022 09:16:00	29.7.2022 12:06:00	Работен налог	
4	ТР.2-ТС ВЕЛЕС-110/35/10kV	29.7.2022 14:50:00		Корективна мерка	По барање на ЕВН, враќање на првобитна состојба по затварање на Д.Р. 257/2022
5	ТР.1-ТС КИЧЕВО-110/35/10kV	29.7.2022 17:00:00		Корективна мерка	По барање на ЕВН, ниско ниво на масло во ТР