

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 29.09.2022 до 29.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ШТИП 2-110/10kV		29.9.2022 14:54:00	Корективна мерка	
2	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	29.9.2022 02:32:00	29.9.2022 07:25:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
3	111-ХЕ ВРУТОК-ХЕ ШПИЉЕ-110kV	29.9.2022 10:06:00	29.9.2022 15:11:00	Работен налог	
4	ТР.2-ТС ПРОБИШТИП-110/35/10kV	29.9.2022 15:09:00		Корективна мерка	По барање на ЕВН
5	ТР-ТС ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	29.9.2022 23:08:00		Корективна мерка	Испад на ТЕЦ Осломеј