

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 30.07.2022 до 30.07.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	101/2-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ПЕТРОВЕЦ-110kV	30.7.2022 04:37:00	30.7.2022 04:37:00	Испад	Испад со успешно АПВ
2	139-ТС ДУБРОВО-ТС НЕГОТИНО-110kV	30.7.2022 19:08:00		Испад	Испадна термо електрана Неготино.
3	ТР.1-ТС ВЕЛЕС-110/35/10kV	30.7.2022 20:04:00	30.7.2022 20:12:00	Испад	Куса врска на нисконапонски извод
4	180-ТС К.ПАЛАНКА-ТС СКАКАВИЦА- 110kV	30.7.2022 20:32:00	30.7.2022 21:32:00	Испад	Дистантна заштита