

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 30.09.2022 до 30.09.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	30.9.2022 03:18:00	30.9.2022 07:22:00	Корективна мерка	Превентивно исклучување поради високи напони
2	101/2-ТС ПЕТРОВЕЦ-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	30.9.2022 08:15:00	30.9.2022 15:08:00	Работен налог	По санирање на дефект на прекинувач во ТС Петровец со Дозвола бр. 22/2022, вклучен е ДВ.
3	120/1-ТС СТРУГА-ХЕ ГЛОБОЧИЦА-110kV	30.9.2022 09:50:00	30.9.2022 14:44:00	Работен налог	