

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 01.11.2023 до 01.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	01.11.2023 00:16:00	01.11.2023 06:49:00	Корективна мерка	ДВ превентивно исклучен поради високи напони
2	ТР.1-ТС ПОЛОГ-110/20/10kV	01.11.2023 06:24:00	01.11.2023 08:43:00	Работен налог	
3	ТР.1-ТС БИТОЛА 3-110/10kV	01.11.2023 08:43:00	01.11.2023 14:16:00	Работен налог	
4	112-ХЕ ГЛОБОЧИЦА-ХЕ ШПИЉЕ-110kV	01.11.2023 09:07:00	01.11.2023 14:14:00	Работен налог	
5	164Б-ТС БИТОЛА 3-ТС БИТОЛА 2-110kV	01.11.2023 10:15:00	01.11.2023 13:24:00	Работен налог	
6	ТР.2-ТС БУНАРЦИК-110-20kV	01.11.2023 10:24:00	01.11.2023 11:30:00	Испад	Испад поради скинат кабел 20 KV на ниска страна