

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 03.09.2023 до 03.09.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	03.9.2023 05:52:00	03.9.2023 05:55:00	Испад	Испад на прекинувач само во ТС Прилеп 1, додека на прекинувачот во ТС Битола 1 реагираше АПВ.