

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 04.05.2023 до 04.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.2-ТС ДУБРОВО-400/110kV	04.5.2023 01:54:00	04.5.2023 03:38:00	Испад	Испад на ТР 2 400/110 кВ од двете страни, реагираше дистантна и диференцијална заштита. Најверојатно е предизвикана од животинче.
2	162-ТС ВЕЛЕС-ТС ВЕЛЕС 1-110kV	04.5.2023 09:22:00	04.5.2023 15:56:00	Работен налог	Исклучен само во ТС Велес
3	171-ТС М.КАМЕНИЦА-ТС КОЧАНИ-110kV	04.5.2023 10:20:00	04.5.2023 13:41:00	Работен налог	
4	122-ТС КАВАДАРЦИ-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	04.5.2023 10:58:00	04.5.2023 13:51:00	Работен налог	