

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 04.11.2023 до 04.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	106/2-ТС КИЧЕВО-ТС ОСЛОМЕЈ-110kV	04.11.2023 02:34:00	04.11.2023 12:17:00	Испад	паднат проводник кај столб бр 111, информација од ЕВН диспечери
2	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	04.11.2023 03:00:00	04.11.2023 10:12:00	Испад	Испадна поради висок напон
3	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	04.11.2023 04:20:00	04.11.2023 09:25:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
4	ТР.2-ТС КИЧЕВО-110/35/10kV	04.11.2023 07:53:00		Испад	Има проблем на ниска страна