

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 05.05.2023 до 05.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	05.5.2023 01:21:00	05.5.2023 07:03:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен поради високи напони
2	110/3-ТС ТЕТО-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	05.5.2023 08:37:00	05.5.2023 16:10:00	Работен налог	
3	110/2-ТС ТЕТО-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	05.5.2023 08:38:00	05.5.2023 16:09:00	Работен налог	
4	ТР.1-ТС ОВЧЕ ПОЛЕ-110/35/10kV	05.5.2023 09:06:00	05.5.2023 12:58:00	Работен налог	
5	101/3-ТС ВЕЛЕС-ТС ПЕТРОВЕЦ-110kV	05.5.2023 09:07:00	05.5.2023 14:49:00	Работен налог	ДВ Исклучен само во ТС Велес
6	170-ТС М.КАМЕНИЦА-ТС ДЕЛЧЕВО-110kV	05.5.2023 09:30:00	05.5.2023 14:17:00	Работен налог	