

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 05.11.2023 до 05.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	05.11.2023 00:41:00	05.11.2023 10:40:00	Корективна мерка	Исклучување поради високи напони