

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 06.05.2023 до 07.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	06.5.2023 01:23:00	06.5.2023 07:20:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	110/2-ТС ТЕТО-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	06.5.2023 08:11:00	06.5.2023 13:49:00	Работен налог	