

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 06.11.2023 до 06.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	06.11.2023 00:58:00	06.11.2023 07:32:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони.
2	422-ТС ДУБРОВО-ТС СОЛУН-400kV	06.11.2023 08:00:00		Работен налог	
3	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	06.11.2023 08:18:00		Работен налог	