

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 07.09.2023 до 07.09.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	180-ТС К.ПАЛАНКА-ТС СКАКАВИЦА- 110kV	07.9.2023 07:20:00	07.9.2023 14:42:00	Корективна мерка	По барање на НДЦ Софија, во ТС Крива Паланка раставувашите не можат да се управуваат од команда, само од поле
2	ТР.1-ТС КУМАНОВО 2-110/20/10kV	07.9.2023 08:39:00	07.9.2023 11:22:00	Работен налог	
3	ТР.3-ТС СКОПЈЕ 1-110/35kV	07.9.2023 08:46:00	07.9.2023 14:20:00	Работен налог	