

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 07.11.2023 до 07.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	07.11.2023 00:54:00	07.11.2023 09:17:00	Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	173-ТС РАДОВИШ-ТС БЕРОВО-110kV	07.11.2023 08:29:00	07.11.2023 14:25:00	Работен налог	Исклучен, раставен и заземјен од двете страни.
3	ТР.1-ТС СТРУГА-110/35/10kV	07.11.2023 09:17:00	07.11.2023 17:36:00	Работен налог	Во координација со ЕВН.
4	106/2-ТС КИЧЕВО-ТС ОСЛОМЕЈ-110kV	07.11.2023 10:10:00	07.11.2023 15:15:00	Работен налог	
5	ТР.2-ТС ОХРИД 2-110-10-kV	07.11.2023 11:00:00	07.11.2023 12:44:00	Работен налог	
6	170-ТС ДЕЛЧЕВО-ТС М.КАМЕНИЦА-110kV	07.11.2023 11:42:00	07.11.2023 11:43:00	Испад	Испадна само во М.Каменица , вклучен
7	141-ТС СУШИЦА-ТС ПЕТРИЧ-110kV	07.11.2023 15:13:00	07.11.2023 07:47:00	Корективна мерка	
8	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	07.11.2023 23:50:00		Корективна мерка	Дв исклучен поради високи напони