

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 08.05.2023 до 08.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	08.5.2023 01:20:00	08.5.2023 08:36:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони
2	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	08.5.2023 05:01:00	08.5.2023 08:32:00	Испад	ТР испадна поради високи напони (во 08:32 вклучен )
3	194-ТС ГОСТИВАР-ТС ВРУТОК-110kV	08.5.2023 05:10:00	08.5.2023 05:21:00	Испад	
4	108/3-ТС Ѓорче Петров-ТС Скопје 1-110kV	08.5.2023 09:10:00		Работен налог	
5	110/2-ТС ТЕТО-ТС СКОПЈЕ 1-110kV	08.5.2023 09:28:00		Работен налог	
6	ТР.2 ТС Ѓорче Петров-110-10-KV	08.5.2023 09:41:00		Работен налог	
7	Подолжен раставувач-110kV	08.5.2023 10:05:00		Работен налог	
8	ТР.1-ТС СКОПЈЕ 1,5-400/110kV	08.5.2023 10:48:00		Работен налог	