

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 08.09.2023 до 08.09.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	110/3-ТС СКОПЈЕ4-ТЕ ТЕТО-110kV	08.9.2023 05:39:00	08.9.2023 05:45:00	Испад	испадна само во ТЕТО
2	145/1-ТС БУНАРЦИК-ТС СКОПЈЕ 4-110kV	08.9.2023 05:39:00	08.9.2023 11:05:00	Испад	Реагирала дистантна заштита, по интервенција на ДВ екипа е вклучен под напон.
3	145/2-ТС БУНАРЦИК-ТС РАФИНЕРИЈА-110kV	08.9.2023 11:20:00	08.9.2023 12:07:00	Интервенција	Исклучен и заземјен од двете страни.