

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 09.01.2023 до 09.01.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	115-ТС КОЧАНИ-ТС ШТИП 1-110kV	09.1.2023 06:28:00	09.1.2023 06:28:00	Испад	Испад со успешно АПВ
2	181-ТС Битола 2 - ТЕ Битола 3 Домашно Трафо 3-110kV	09.1.2023 21:21:00		Испад	По барање на ТЕЦ Битола исклучено и раставено во ТС Битола 2,се до отклонување на дефектот.