

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 09.05.2023 до 09.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	09.5.2023 01:00:00	09.5.2023 06:30:00	Корективна мерка	исклучен превентивно поради високи напони
2	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	09.5.2023 02:01:00	09.5.2023 07:18:00	Испад	испад поради високи напони
3	182А-ТС КОПЈЕ 4-ТС ЈУГ НОВА-110kV	09.5.2023 08:43:00		Работен налог	