

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 10.05.2023 до 11.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.4-ХЕ ТИКВЕШ-110-10.5кV	08.5.2023 09:40:00	10.5.2023 14:36:00	Работен налог	
2	ТР.1-ТС ТЕТОВО 1-110/35/10кV	09.5.2023 08:43:00	10.5.2023 12:11:00	Работен налог	
3	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400кV	10.5.2023 01:07:00		Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
4	ТР.1-ТС БУЧИМ-110/6/20кV	10.5.2023 12:15:00		Работен налог	
5	182Б-ТС СКОПЈЕ 4-ТС ЈУГ НОВА-110кV	10.5.2023 12:20:00		Работен налог	
6	ТР.2-ТС КАВАДАРЦИ-110-35кV	10.5.2023 14:25:00		Испад	
7	449-ТС ШТИП 1-ТС ЦРВЕНА МОГИЛА-400кV	10.5.2023 14:48:00	10.5.2023 14:50:00	Испад	
8	446-ТС БИТОЛА 2-ТС ДУБРОВО-400кV	11.5.2023 05:07:00	11.5.2023 05:07:00	Испад	Успешно АПВ
9	ТР.1-ТС БУНАРЦИК-110-20кV	11.5.2023 06:45:00	11.5.2023 06:49:00	Испад	