

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 10.09.2023 до 10.09.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС ШТИП 1-400/110kV	10.9.2023 04:58:00		Испад	Заради пренапони.
2	116/1-ТС НЕОКАЗИ-ТС ШТИП 1-110kV	10.9.2023 06:14:00	10.9.2023 06:14:00	Испад	Успешно АПВ.