

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 11.05.2023 до 11.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	446-ТС БИТОЛА 2-ТС ДУБРОВО-400кV	11.5.2023 05:07:00	11.5.2023 05:07:00	Испад	Успешно АПВ
2	ТР.2-ТС БУНАРЦИК-110-20кV	11.5.2023 06:45:00	11.5.2023 06:49:00	Испад	