

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 11.11.2023 до 11.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	11.11.2023 02:00:00		Корективна мерка	Исклучен поради високи напони
2	153-ТС Битола 2-ТЕ Битола 2 Домашно Трафо 2	11.11.2023 04:06:00	11.11.2023 05:40:00	Испад	
3	1Т-ТЕ БИТОЛА 1-110/15.7kV	11.11.2023 04:06:00	11.11.2023 12:09:00	Испад	
4	153-ТС Битола 2-ТЕ Битола 2 Домашно Трафо 2	11.11.2023 04:06:00		Испад	Испаднаа 153 и 152, ТЕ Битола 1