

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 12.11.2023 до 12.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	12.11.2023 00:28:00	12.11.2023 09:32:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен превентивно поради високи напони.