

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ  
во периодот од 13.11.2023 до 13.11.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	13.11.2023 00:50:00	13.11.2023 08:04:00	Корективна мерка	Исклучување поради високи напони
2	193-ТС ТЕТОВО 1-ХЕ ВРУТОК-110kV	13.11.2023 10:37:00	13.11.2023 16:25:00	Работен налог	