

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 13.12.2023 до 13.12.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	ТР.1-ТС РАДОВИШ-110-10-kV		13.12.2023 23:03:00	Корективна мерка	Поради голем товар на ТР-2 400/110kV во ТССскопје 4
2	ТР.2-ТС САМОКОВ-110/35kV		13.12.2023 22:57:00	Корективна мерка	Поради висок товар на ТР-1 400/110 kV во ТССскопје 5
3	109-ТС БИТОЛА 1-ТС ПРИЛЕП 1-110kV	13.12.2023 07:04:00	13.12.2023 16:50:00	Работен налог	
4	108/1В-СКОПЈЕ 3-ТС ЈЕГУНОВЦЕ-110kV	13.12.2023 07:31:00	13.12.2023 09:44:00	Работен налог	Исклучен само во ТС Скопје 3
5	190-ХЕ ВРУТОК-ТС ПОЛОГ-110kV	13.12.2023 10:05:00	13.12.2023 13:32:00	Работен налог	
6	193-ХЕ ВРУТОК-ТС ТЕТОВО 1-110kV	13.12.2023 10:42:00	13.12.2023 16:36:00	Корективна мерка	Согласно работен налог бр.554/2023
7	194-ТС ГОСТИВАР-ХЕ ВРУТОК-110kV	13.12.2023 13:40:00	13.12.2023 18:13:00	Работен налог	